

Schriftelijke vragen

ex Artikel 37 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum	14 september 2026	Datum verzending	14 september 2026
Nummer vraag	465	Behandelaar	Ype Smith
Ons zaaknummer	Z/26/113296/498962	Portefeuillehouder	Wethouder Mieremet
		Bijlage	Nee
Onderwerp	Beantwoording schriftelijke vragen 465 Pro over Aanvoer grond naar Starrenburg 3		

Geachte Raad,

Door de PRO -fractie zijn op 4 augustus 2026 vragen gesteld over de aanvoer van grond voor Starrenburg 3 en over de tijdelijke bouwweg in Starrenburg 3. De PRO-fractie geeft bij de indiening van de vragen de volgende toelichting:

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: In het vervolg van eerdere vragen van GroenLinks-PvdA (nu PRO) en later ook door andere fracties in de Raad, over de aanwezigheid van staalslakken nabij Starrenburg 3, hebben wij nu een aantal vragen over de aangevoerde grond die gebruikt wordt in Starrenburg 3. Omwonenden merken dat er af en aan vrachtwagens met grond vanuit diverse plekken in het land grond naar Starrenburg 3 brengen en deze daar afstorten. Naar verluidt zou dit om OIP (ontijzerd industrieel puin) grond gaan.

De vragen en de beantwoording daarvan treft u hieronder aan.

Vraag 1. Hoeveel vrachtwagens gevuld met bouwgrond zijn er intussen geleverd in Starrenburg 3? Hoeveel daarvan bevatten OIP grond?

Antwoord 1. Voor het toepassen van grond dient men een melding toepassen grond of baggerspecie (artikel 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)) in te dienen. De melding voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem op de locatie Starrenburg III is ingediend op 25 maart 2026 bij de omgevingsdienst. De melding en de hierbij aangeleverde informatie zijn volledig. De functionaliteit van de toepassing betreft het aanbrengen van voorbelasting voor toekomstig woongebied. De grond die wordt toegepast

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | **T** 14071 | **E** gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 001797621B01 | **KvK** 27381083 | **IBAN** NL43 BNGH 0285 0796 70 | **BIC** BNGHNL2G

voldoet aan de klasse Landbouw/natuur en klasse Wonen, wat geschikt is om toe te passen in een woongebied.

Het volume dat volgens de goedgekeurde melding mag worden toegepast is 90.000 m³. Uitgaande van een gemiddelde vracht van 24 m³ zijn er naar schatting 3750 vrachtwagens noodzakelijk. Uit de aangeleverde gegevens door de uitvoerder aan de omgevingsdienst, blijkt dat er tot juli 2026 circa 67.484 m³ grond is toegepast. Op basis van dit gegeven zijn er naar schatting 2811 vrachten aangeleverd met grond die voldoet aan de klasse landbouw/natuur of wonen. Ontijzerd industrieel puin (OIP) is een bouwstof en geen grond. Het OIP is alleen gebruikt voor de aanleg van de tijdelijke bouwweg. Dit materiaal is niet toegepast waar de toekomstige woningen en tuinen worden gerealiseerd.

Vraag 2. Zijn de certificaten van deze aangevoerde grond allemaal in orde? Wie heeft dat gecontroleerd?

Antwoord 2. Per partij grond, die wordt toegepast op de locatie, is een milieuverklaring bodemkwaliteit en een partijkeuring aangeleverd. Dit moet op basis van de "informatieplicht". De informatieplichten die zijn ingediend, zijn alle beoordeeld door bodemadviseurs van de omgevingsdienst. Daarnaast zijn deze ingezien door toezichthouders (administratief en op locatie) en vergeleken met de herkomstlocaties die staan aangegeven op de begeleidingsbrieven. Er zijn vier informatieplichten niet geaccepteerd. Uit de aangeleverde documenten blijkt dat de vier afgekeurde partijen niet zijn toegepast.

Vraag 3. Zijn er (in enige mate) staalslakken verwerkt in die aangevoerde grond?

Antwoord 3. Tijdens een partijkeuring worden door gecertificeerde veldwerkers, van een onafhankelijk bureau, monsters genomen. Onderdeel van deze monsternamen is het beschrijven van de visuele waarneming van de partij. Deze bevindingen zijn opgenomen als bijlage in de rapportage. Uit de gegevens blijkt dat visueel geen staalslakken zijn aangetroffen tijdens de monsternamen. Tijdens de visuele controle ter plaatse, op meerdere dagen, zijn door de toezichthouders van de omgevingsdienst geen afwijkingen gevonden in de toegepaste partijen grond.

Vraag 4. Is er door de gemeente een conclusie getrokken dat deze aangevoerde bouwgrond acceptabel is en gebruikt mag worden als bouwgrond in Starrenburg 3? Hoe wordt dit aangetoond? Vertrouwt de gemeente op de rapportage van de ontwikkelaar of heeft zij zelf controles uitgevoerd?

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 001797621B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Antwoord 4. De omgevingsdienst voert, namens de gemeente Voorschoten, de controlewerkzaamheden uit voor het toepassen van grond en bagger op een locatie. Op basis van het voorgenomen gebruik moet de aangeleverde grond voldoen aan klasse landbouw/natuur of klasse wonen. Voor een nadere toelichting zie de antwoorden bij vraag 2 en 3.

Vraag 5. Is er intussen een vergunning bij de gemeente aangevraagd voor gebruik van staalslakken in de tijdelijke bouwweg?

Antwoord 5. Er is nog geen vergunning aangevraagd. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de samenstelling van de laag OIP. Op basis van de resultaten wordt inzichtelijk wat de vervolgstap wordt op basis van de last onder dwangsom.

Vraag 6. De toplaag van de tijdelijke bouwweg zou volgens de ODWH bestaan uit gecertificeerd menggranulaat (zonder staalslakken). Geven deze certificaten aan dat er geen staalslakken verwerkt zijn in het toegepaste menggranulaat op de tijdelijke bouwweg?

Antwoord 6. Uit door de omgevingsdienst opgevraagde productcertificaten blijkt dat hier sprake is van menggranulaat. Door de oorsprong van het menggranulaat en de visuele waarneming ten tijde van de aanleg van de weg, is het aannemelijk dat het hier gaat om gebroken puin en geen staalslakken. In menggranulaat kunnen ook ijzerresten aanwezig zijn die afkomstig zijn van de gesloopte objecten.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stermerdink,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Gemeente Voorschoten

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | **T** 14071 | **E** gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 001797621B01 | **KvK** 27381083 | **IBAN** NL43 BNGH 0285 0796 70 | **BIC** BNGHNL2G