Gemeente Voorschoten

Schriftelijke vragen

ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum	6 oktober 2026	**Datum verzending**	7 oktober 2026
Nummer vraag	471	**Behandelaar**	Ype Smith
Ons zaaknummer	Z/26/114006/501866	**Portefeuillehouder**	Wethouder Mieremet
		Bijlage	

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen 471 FVD over Staalslakken bouwweg Starrenburg III

Geachte Raad,

Door de FVD-fractie zijn op 9 september 2026 vragen gesteld met betrekking tot de staalslakken bouwweg Starrenburg III. Naar aanleiding van de brief die de gemeente op 9 september 2026 aan omwonenden van Starrenburg III heeft verstuurd over de aanwezigheid van staalslakken in de bouwweg, en de daarin opgenomen mededeling dat de weg uiterlijk 22 november 2026 wordt verwijderd, stelt de fractie van FVD de volgende schriftelijke vragen.

De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1. Betrokkenheid Rijnland en Dunea Waarom zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea tot op heden niet betrokken bij het onderzoek naar de staalslakken in de bouwweg bij Starrenburg III? Staalslakken kunnen uitloging veroorzaken van zware metalen en sulfaten richting grondwater en oppervlaktewater. Is het college bereid om Rijnland en Dunea alsnog te betrekken bij het onderzoek en hun oordeel te vragen?

Antwoord 1. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is op de hoogte van de voortgang en wacht in overleg met de Omgevingsdienst de onderzoeksresultaten af. Het gebied Starrenburg betreft geen drinkwater wingebied, grondwaterbeschermingsgebied of grondwaterbeschermingszone, waardoor er voor Dunea geen direct belang is.

Vraag 2. Onderbouwing van de claim "geen gevaar voor volksgezondheid" Het college stelt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Op basis van welk onafhankelijk onderzoek wordt deze conclusie getrokken? Het onderzoek is uitgevoerd door Arcadis,

ingehuurd door de projectontwikkelaar zelf. Is het college het ermee eens dat een door de projectontwikkelaar ingehuurd bureau per definitie niet als volledig onafhankelijk kan worden beschouwd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2. Voor vragen over de volksgezondheid is door de Omgevingsdienst en gemeente contact gezocht met de GGD Hollands Midden. Het advies van de GGD is om blootstelling aan stof afkomstig van staalslakken te voorkomen. De Omgevingsdienst heeft vastgesteld dat het materiaal op dit moment voldoende is afgedekt. Het onderzoek is uitgevoerd door een erkend gecertificeerd onderzoeksbureau en de analyses zijn uitgevoerd in een geaccrediteerd laboratorium. De onderzoeksopzet is voorgelegd aan de Omgevingsdienst en akkoord bevonden. Zowel het onderzoeksbureau als het laboratorium zijn deskundige en onafhankelijke partijen en er is geen reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Vraag 3. Afdichting en risico op uitloging bij hevige neerslag. Het college stelt dat het materiaal volledig is afgedekt en dat contact daarmee niet mogelijk is. Staalslakken zijn echter wateroplosbaar en bij hevige neerslag kan uitloging plaatsvinden ondanks afdekking. Is er meetdata beschikbaar van het grondwater rondom de locatie vóór en na het aanbrengen van de bouwweg? Zo nee, is het college bereid deze metingen alsnog te laten uitvoeren en de resultaten openbaar te maken?

Antwoord 3. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling van de locatie is in 2024 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in de algemene chemische kwaliteit van de bodem voor aanvang van het project. Tijdens het onderzoek van 10 september 2026 zijn ook grond- en grondwatermonsters verkregen van de onderliggende bodem onder de bouwweg, aangevuld met een referentiemonster op een deel waar geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Op basis van vergelijking van het onderzoek van 10 september jl. met de gegevens uit het onderzoek van 2024 wordt het duidelijk of de onderliggende bodem nadelig is beïnvloed door de staalslakken en of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Vraag 4. Garanties nieuwe bouwweg. Het college kondigt een nieuwe bouwweg aan onder toezicht van de Omgevingsdienst. Welke garanties worden er gesteld dat het nieuwe granulaat voldoet aan de wettelijke eisen? Wie is verantwoordelijk voor de controle hierop, en op welke wijze worden omwonenden hierover geïnformeerd?

Antwoord 4. Als wordt gekozen voor een nieuwe bouwweg bestaande uit grond of niet vormgegeven bouwstof, zullen toezichthouders van de Omgevingsdienst, bij aanleg van de nieuwe weg, controleren of de aanleg conform wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. Aspecten als kwaliteit van de aan te voeren grond of bouwstof, meldingen en overige verplichtingen zijn

zaken die hierbij worden gecontroleerd. Bewoners zullen hierover via de website en indien nodig ook per brief van op de hoogte worden gehouden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen, gemeentesecretaris	mw. drs. N. Stemerdink, burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.